



UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽA

Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV-1063, tālr. 7264018, fakss 7803518, e-pasts: ucak@vugd.gov.lv

Rīgā

2006.g. 9. oktobrī Nr. 22/3-263

Uz 2006.g. 11.septembra Nr.b/n

SIA „STAFORS”
direktoram P.Osadčija kungam

Par testēšanas rezultātiem

Nosūtām testēšanas rezultātus par iesniegto koksnes antipirēnu „STAFEKS”.

Saskaņā ar LVS "Koksnes aizsarglīdzekļi" p.2.3.3. pielietotais uguns aizsarglīdzeklis „STAFEKS”, ar kuru apstrādāti koksnes paraugi, nodrošina 2.(otrās) grupas aizsargājošo efektivitāti, t.i., grūti uzliesmojošas koksnes iegūšanu.

Pielikumā: Testēšanas pārskats Nr.55 uz 4 lpp.

Direktors

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledža direktora vietnieks
[Paraksts] O.Āboliņš

N.Plēgermanis